

ÜBERSICHT REGENWASSER-BEHANDLUNGSANLAGEN



HYDROSHARK

20/21 IKT-Prüfung,
LANUV Liste

Reinigt das Wasser von:

- Abfiltrierbaren Stoffen
- Leichtstoffen und Ölen

Wartungskonzept

DWA-A 102 konform

HYDROSYSTEM 1.000

2008 DIBt Zulassung
2010 LfJ Metaldach Zul.

Reinigt das Wasservon:

- Abfiltrierbaren Stoffen
- Schwermetallen
- Leichtstoffen und Ölen

Filterstandzeit: 3,5 Jahre

Wartungskonzept und
Spülbarkeit der Filter

DWA-A 102 konform

HYDROSYSTEM 1.500

2018 DIBt Zulassung
2021 LfJ Metaldach Zul. 2022
NJDEP-Zulassung

Reinigt das Wasservon:

- Abfiltrierbaren Stoffen
- Schwermetallen
- Leichtstoffen und Ölen

Filterstandzeit: 3,5 Jahre

Wartungskonzept und
Spülbarkeit der Filter

DWA-A 102 konform

HYDROSYSTEM MODULAR 10.000

Einzelkomponenten geprüft
und zugelassen durch das OIBt und das IKT.
Im Feld getestet und Leitung aufgenommen und
überwacht.

Reinigt das Wasser von:

- Abfiltrierbaren Stoffen
- Schwermetallen
- Leichtstoffen und Ölen

Filterstandzeit: 3-5 Jahre

Wartungskonzept und
Spülbarkeit der Filter

DWA-A 102 konform

BIRCOPUR

2021 DIBt Zulassung

Reinigt das Wasservon:

- Abfiltrierbaren Stoffen
- Schwermetallen
- Leichtstoffen und Ölen

Filterstandzeit: 10 Jahre

Wartungskonzept

DWA-A 102 konform

HYDOSYSTEM STRASSENABLAUF

2012 DIBt Zulassung

Reinigt das wasser von:

- Abfiltrierbaren Stoffen
- Schwermetallen
- Leichtstoffen und Ölen

Filterstandzeit: 3-5 Jahre

Wartungskonzept und
Spülbarkeit der Filter

DWA-A 102 konform